

Romdrup Vandværk
Romdrupvej 79
9270 Klarup
Att.: Søren Kaarup Jensen

Rapportnr.: AR-21-CA-21130314-01
Batchnr.: EUDKVE-21130314
Kundenr.: CA0003949
Modt. dato: 10.11.2021

Analyserapport

Prøvested: Romdrup Vandværk - Ledningsnet - 70220 - V02203600 / 4851001399
Udtagningsadresse: Sønderkæret 25, 9270 Klarup
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 10.11.2021 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DPCH
Analyseperiode: 10.11.2021 - 14.11.2021

Prøvemærke: Bryggers

Lab prøvenr:	835-2021- 80989019	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-I A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Romdrup Vandværk , Iver Nielsen, Romdrupvej 79, 9270 Klarup
Aalborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

14.11.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.